



MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav

Spis. zn.: 78209/2023/VH/KrNo
Č.j.: 101673/2023/VH/KrNo
Oprávněná úřední osoba: Mgr. Ing. Kristýna Novotná
Tel.: 326 716 164
E-mail: novotnak@mb-net.cz
Datum: 18. července 2023

Obec Kobylnice – rozšíření vodovodu a úpravy na vodovodní síti – společné povolení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dále jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje všem známým účastníkům řízení, že podáním žádosti dne 25. května 2023 žadatelem, jímž je **Obec Kobylnice, IČO 00509469**, resp. jeho zmocněncem fyzickou osobou podnikající paní Petrou Bičíšřovou, IČ 06424180, se sídlem 1. máje 423, 294 41 Dobrovice, bylo zahájeno řízení o

vydání společného územního a stavebního povolení podle § 94j stavebního zákona pro stavbu vodního díla

„Kobylnice – rozšíření vodovodu a úpravy na vodovodní síti“,

skládajícího se z

SO.01 Propojení vodovodu Ledce – Kobylnice

Jedná se o propojení vodovodu PE 140 Ledce a vodovodu PE 110 Žerčice-Kobylnice. Napojení na vodovod Ledce bude provedeno v bodě V1. Odtud povede potrubí LTN DN 100 do distriktní šachty a dále do místa napojení na vodovod Žerčice-Kobylnice v bodě V2.

Distriktní šachta bude vybudována z prefabrikované betonové jímky o vnitřních rozměrech 1800x2200x1500 mm z betonu C25/30 XC2.

Celková délka vodovodního řadu A z LTN DN 100 C100 s cementovou výstelkou bude 31,8 m.

Vše na pozemcích parc. č. 815/1, 886/1, 892/2 a 189 v k. ú. Žerčice.

SO.02 AT – stanice

Jedná se o přemístění stávající AT stanice do nového objektu. Na stávající potrubí IPE bude osazena nová AT stanice, která bude umístěna do nového prefabrikovaného provozního domku. Napojení nového potrubí bude provedeno v bodech V1 (zde bude zrušena stávající šachta) a V6 na stávajícím potrubí. Stávající potrubí od Žerčic do stávající AT stanice IPE 110 bude propojeno se zásobním potrubím z AT stanice IPE 90. Propojení bude z materiálu TLT DN 100 C100 s cementovou výstelkou délky 2,9 m.

Provozní domek bude betonový prefabrikovaný o síle stěny 100 mm o půdorysných rozměrech 2500 x 2380 mm (2740 x 2620 mm včetně izolace) a výšky 957 mm a bude dodán jako hotový výrobek, který bude osazen na šterkové lože tl. 400 mm.

Celková délka vodovodního řadu D z materiálu TLT DN 80 C100 s cementovou výstelkou bude 2,6 m a vodovodního řadu E ze stejného materiálu bude 1,8 m.

Vše na pozemku parc. č. 291/1 v k. ú. Kobylnice.

SO.03 Vodovod směr Nová Telib

Jedná se rozšíření vodovodní sítě v obci Kobylnice o řad směrem na Novou Telib. Vodovodní řad bude napojen na již vyprojektovaný a povolený vodovodní řad v rámci stavby s názvem „Kobylnice – rozšíření vodovodu“. Od napojení v bodě V1 bude v souběhu s osou komunikace položen nový vodovodní řad, který bude v bodě V13 ukončen hydrantem H80 (vzdušník).

Celková délka vodovodního řadu B z materiálu TLT DN 100 C100 s cementovou výstelkou bude 467,0 m.

Vše na pozemku parc. č. 295/1 v k. ú. Kobylnice.

SO.04 Vodovod směr Karlovec

Jedná se rozšíření vodovodní sítě v obci Kobylnice o řad směrem na část s místním názvem Karlovec. Vodovodní řad bude napojen na již vyprojektovaný a povolený vodovodní řad v rámci stavby s názvem „Kobylnice – rozšíření vodovodu“. Od napojení v bodě V1 bude v souběhu s osou komunikace položen nový vodovodní řad, který bude v bodě V8 ukončen hydrantem H80 (vzdušník). V nejnižším bodě V3 bude osazen hydrant H80, který bude sloužit jako kalník a v nejvyšším bodě V6 bude osazena automatická odvzdušňovací a zavzdušňovací souprava.

Celková délka vodovodního řadu C z materiálu TLT DN 100 C100 s cementovou výstelkou bude 367,5 m.

Vše na pozemku parc. č. 295/2 v k. ú. Kobylnice.

K bezprostřední ochraně vodovodních řadů před poškozením se vymezují ochranná pásma vodovodních řadů a to ve vodorovné vzdálenosti 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu (§ 23 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění).

Protože vodoprávnímu úřadu jsou známy poměry na dané lokalitě, upouští podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona a ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona od ústního jednání a místního šetření. **Účastníci řízení a dotčené orgány státní správy a organizace mohou své námítky uplatnit do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto.** Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, zástupce se při jednání prokáže plnou mocí.

Právo nahlédnout do spisu mohou účastníci řízení a dotčené orgány státní správy a organizace využít nejlépe po telefonické dohodě (326 716 164, 724 181 290) nebo emailové domluvě (novotnak@mb-net.cz), v budově Magistrátu města Mladá Boleslav, Staroměstské náměstí č.p. 70, třetí mezipatro, č. dv. 70 v úředních hodinách.

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat námítky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námítky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námítkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. K námítkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.

Za vydání povolení ke stavbě vodního díla se žadateli vyměřuje správní poplatek ve výši 3 000 Kč vyměřený podle položky položka 18, písm. h) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, který bude uhrazen na č. účtu: 19-66337722/0800, variabilní symbol 0723078209.

V souladu s § 45 odst. 2 správního řádu vodoprávní úřad vyzývá žadatele nebo jeho zmocněnce, aby nejpozději do 15 dnů od data doručení tohoto oznámení doložili následující:

- doklad o zaplacení správního poplatku.

Mgr. Ing. Kristýna Novotná
vedoucí oddělení vodního hospodářství
(elektronicky podepsáno)

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Mladá Boleslav a úřední desce Obecního úřadu Kobylnice. Patnáctým dnem po vyvěšení písemnosti na úřední desce se považuje písemnost za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení:

Toto oznámení obdrží:

Účastníci řízení jednotlivě na doručenkou:

1. Petra Bičíšřová, IDDS: c2fqkre (na základě plné moci)
2. Pavel Hybler, IDDS: w9p2d33
3. Gabriela Hyblerová, IDDS: hkx6zyv
4. Tereos TTD, a.s., IDDS: 824diqp
5. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., IDDS: a6ejgmx
6. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
7. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
8. Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IDDS: 5eigx2d
9. Obec Žerčice, IDDS: wspbxkv

Ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou:

10. Osoby a subjekty s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám na nich umístěných (parc. č. 190/3, 136/27 v k. ú. Žerčice, st. 11, st. 12, st. 13, 6/1, 177/5, 154/2, 295/4, 135/8, 306/1, 135/45, 135/3, 135/4, 59/15, 59/23, 79/8, 80/14, 80/13, 80/24, 80/4, 80/3 v k. ú. Kobylnice)

Dotčené orgány státní správy na doručenkou:

11. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, ÚP Mladá Boleslav, IDDS: hhcai8e
12. Magistrát města Mladá Boleslav, OStRM, odd. územního plánování
13. Magistrát města Mladá Boleslav, ODSH, oddělení dopravy a správy dopravy

Obce s žádostí o vyvěšení na úřední desce:

14. Statutární město Mladá Boleslav, ZDE
15. Obec Kobylnice, IDDS:

Na vědomí:

16. Městský úřad Dobruška, IDDS: gwabtqc